

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по городскому округу Тольятти
управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Самарской области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

ОНД и ПР по г.о. Тольятти
(место составления акта)

« 12 » июля 20 21 г.
(дата составления акта)

11 ч. 00 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 308

По адресу/адресам: 445040, Самарская область, г. Тольятти, б-р Туполева, 12
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения (приказа) органа государственного контроля (надзора), органа
муниципального контроля о проведении плановой, выездной проверки юридического лица,
индивидуального предпринимателя от 31.05.2021 № 308,
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая, выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения городского округа Тольятти
«Школа с углубленным изучением отдельных предметов № 47 имени М.В. Демидовцева»
(сокращенное наименование – МБУ «Школа № 47»)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

« » 2021 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность:

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: с 10 ч. 00м по 12ч.00м. 30.06.2021 (2 часа 00 мин.); с 10 ч. 00м. по 11ч.00м. 12.07.2021 (1 час.00 мин); - итого 3 часа 00 мин.

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы по городскому
округу Тольятти управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного
управления МЧС России по Самарской области.

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы):

(заполняется при проведении выездной проверки)

Прокопченко И.В.

01.06.2021, 11:56

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Галлиулова Яна Азгатовна – инспектор отдела надзорной
деятельности и профилактической работы по городскому округу Тольятти управления надзорной
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской
области (государственный инспектор городского округа Тольятти по пожарному надзору)

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку, в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилия, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

при проведении проверки присутствовали: директор МБУ «Школа № 47» Прокопченко Ирина Витальевна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

- выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

№ п.п	Характер нарушений требований пожарной безопасности	Пункт и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и(или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Лица, допустившие нарушения
1.	Оборудование, используемое в автоматической установке пожарной сигнализации и системе оповещения и управления эвакуации людей при пожаре во всем здании МБУ «Школа № 47», не подтверждено соответствию требованиям пожарной безопасности, в установленном порядке, (системы АПС и СОУЭ требуют замены, эксплуатируются более 10 лет).(Акт о приемке в эксплуатацию средств пожарной, сигнализации б/н от 05.09.2007)	Нарушение ч. 2 ст. 1, ч. 3, ч. 4 ст. 4, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ст. 83, ст. 84, ст. 91, ст. 103, ст. 145, ст. 146, ст. 147 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 54 правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479; п. 5.1, 5.5 СП 484.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования; ГОСТ Р 53325-2012 Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний.	МБУ «Школа № 47»; директор МБУ «Школа № 47» Прокопченко Ирина Витальевна
2.	При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты не обеспечил ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке.	Нарушение: п. 54 правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479	МБУ «Школа № 47»; директор МБУ «Школа № 47» Прокопченко Ирина Витальевна
3.	Во всем здании образовательного учреждения, провода и кабели соединительных линий системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре здания не проложены в строительных конструкциях, коробах, каналах из негорючих материалов или иных материалов, при использовании которых не выполняется требование: время до отказа работы соединительных линий СОУЭ превышает время эвакуации людей из здания – по факту частично прокладка проводов, являющихся не пожаростойкими, выполнена в	Нарушение: ч. 2 ст. 1, ч. 3, ч. 4 ст. 4, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 3.4 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»; п. 5.18 СП 484.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования, п. 4.8 СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности.	МБУ «Школа № 47»; директор МБУ «Школа № 47» Прокопченко Ирина Витальевна

	горючих пластиковых кабель-каналах, либо открытым способом (расчеты работы системы СОУЭ не представлены).		
4.	При оборудовании здания, автоматической пожарной сигнализацией, не предусмотрено автоматическое отключение при пожаре систем общеобменной вентиляции.	Нарушение ч. 2 ст. 1, ч. 3, ч. 4 ст. 4, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 42, п. 54 правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479; п. 6.4.5 СП 484.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования; п. 6.24 СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности».	МБУ «Школа № 47»; директор МБУ «Школа № 47» Прокопченко Ирина Витальевна
5.	Руководитель организации или иное должностное лицо, уполномоченное руководителем организации, не определил порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта.	Нарушение п. 43 правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479.	МБУ «Школа № 47»; директор МБУ «Школа № 47» Прокопченко Ирина Витальевна
6.	Шаг креплений линий связи или кабеленесущих систем не определен в соответствии с рекомендациями производителя электрических и оптоволоконных линий связи, кабеленесущих систем. (по факту – часть проводов автоматической пожарной сигнализации не закреплены к потолку, находятся в провисшем состоянии в раздевалке для мальчиков).	Нарушение: ч. 2 ст. 1, ч. 3, ч. 4 ст. 4, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.18 СП 484.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования.	МБУ «Школа № 47»; директор МБУ «Школа № 47» Прокопченко Ирина Витальевна
7.	На путях эвакуации допущено устройство ступеней с различной высотой (10 см, 16 см лестница возле актового зала)	Нарушение: п. 2 ст. 1, ч. 3, ст. 4, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ст. 89 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479; п. 4.3.6 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	МБУ «Школа № 47»; директор МБУ «Школа № 47» Прокопченко Ирина Витальевна
8.	Приспособления для самозакрывания дверей лестничных клеток не выполняют свою функцию (не обеспечивают полное закрывание дверей), указанные двери частично не имеют уплотнений в притворах.	Нарушение: ч. 2 ст. 1, ст. 4, ст. 5, ч. 1 ст. 6, 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479, п. 4.4.6 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы	МБУ «Школа № 47»; директор МБУ «Школа № 47» Прокопченко Ирина Витальевна
9.	Эвакуационный путь из помещений спортивного зала, актового зала, из помещений столовой	Нарушение: п. 2 ст. 1, ч. 3, ст. 4, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ст. 89 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности п. 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации	МБУ «Школа № 47»; директор МБУ «Школа № 47»

	эвакуационного выхода № 1 непосредственно наружу не обеспечивает безопасную эвакуацию людей, а именно: ступени железобетонных указанных лестниц частично разрушены.	Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479; п. 4.1.1 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	Прокопченко Ирина Витальевна
10.	При установлении требований пожарной безопасности к строительным конструкциям по классу конструктивной пожарной опасности, к отделке внешних поверхностей наружных стен и фасадных систем, к применению облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и покрытия полов путей эвакуации, а также зальных помещений на объекте защиты отсутствует документация, подтверждающая класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций, изделий и материалов. (на пути эвакуации применен материал (стены в актовом зале в тренажерном зале, отделаны панелями, так же напольное покрытие в тренажерном зале), информация о пожарной опасности которого отсутствует) документы не представлены).	Нарушение: ч. 2 ст. 1, ст. 4, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ст. 16, ст. 36, ст. 89, табл. 3, табл. 28, табл. 29 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479.	МБУ «Школа № 47»; директор МБУ «Школа № 47» Прокопченко Ирина Витальевна
11.	Двери эвакуационных выходов, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации; из помещений 3 этажа в лестничную клетку сняты.	Нарушение п. 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479.	МБУ «Школа № 47»; директор МБУ «Школа № 47» Прокопченко Ирина Витальевна

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлено
- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не выявлено
- нарушений не выявлено

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

_____ (подпись проверяющего)

_____ (подпись уполномоченного представителя юридического лица,

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: предписание № 308/1/1 от 12.07.2021 об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара,

Подписи лиц(а), проводивших(его) проверку: _____

Галиуллова Я.А. / Галиуллова Я.А./

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Промоценно ИВ директор

_____ (именно, имя, отчество (последнее - при наличии), должность, наименование, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«12» июля 2021 г. _____

ИВ
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

_____ (подпись уполномоченного должностного лица (лица) проводящего проверку)