

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ «ШКОЛА С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ
ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ № 47 ИМЕНИ М.В.ДЕМИДОВЦЕВА»**
(МБУ «Школа №47»)

445040, Российская Федерация, Самарская область, г.Тольятти, б-р Туполева, 12
тел./факс (8482) 36-66-77/36-60-77, E-mail – school47@edu.tgl.ru

исх. № 229 от 30.07.2021г.

Отдел надзорной
деятельности и профилактической
работы по городскому округу
Тольятти управления надзорной
деятельности и профилактической
работы Главного управления МЧС
России по Самарской области

Директора МБУ «Школа № 47»
И.В. Прокопченко

Ответ на предписания от 12.07.2021г. № 307/1/1 и 308/1/1

Сообщаю, Вам, что по п.п. 1, 3, 4, 7, 9 предписания № 308/1/1 от 12.07.2021г. и по п.п. 1, 3, 4, 6, 8 предписания 307/1/1 от 12.07.2021г. направлено письмо в департамент образования городского округа Тольятти о выделении дополнительного финансирования.

В свою очередь, по пунктам, касающимся замены АПС и СОУЭ могу пояснить следующее: в 2020 г. администрация школы провела работы совместно с организацией по техническому обслуживанию систем АПС и СОУЭ на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт АПС и СОУЭ в обоих корпусах школы. В январе 2021г. сметная документация была направлена в МУФ СО ГАУ СО «Государственная экспертиза проектов в строительстве» и 09.03.2021г. вышеуказанная организация выдала положительные заключения на капитальный ремонт автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией в зданиях МБУ «Школа № 47» по адресам: г. Тольятти, бульвар Туполева, 12 и ул. Ворошилова, 32. На проведение работ по проектированию, составлению сметной документации и проверке в госэкспертизе школа затратила 253172,38 рублей.

По п.5 обоих предписаний сообщаю, что сроки очистки вентиляционных систем определены в приказе № 175-ОД от 29.06.2018г. (приказ прилагаю). Согласно данного приказа школа ежегодно в летний период проводит очистку вентсистем обоих корпусов. В 2020 году очистка вентиляции была проведена 29.06.2020г., а в 2021 году – ее провели 12.07.2021г. Акты прилагаю.

п.6 предписания № 308/1/1 от 12.07.2021г. выполнен 30.06.2021г. Фото прилагаю.

п. 8 предписания № 308/1/1 и п.7 предписания 307/1/1 от 12.07.2021г. выполнен. Школа закупила доводчики и установила их на двери. Силами работников школы доводчики были отрегулированы для последующего закрывания. Уплотнения в притворах сделаны работниками школы. Фото прилагаю.

п. 2, п.10 и п.11 предписания № 308/1/1 от 12.07.2021г., а также п.2 предписания 307/1/1 от 12.07.2021г. будут внесены в план ФХД на 2022г.

26.07.2021г. разработан и утвержден приказом директора № 155-ОД план устранения нарушений, указанных в предписаниях ОНД от 12.07.2021г. № 307/1/1 и 308/1/1

Директор МБУ «Школа № 47»



И.В. Прокопченко



И.В. Прокопченко

Получено
25.08.2021
И.В. Прокопченко